

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

**Gorzów Wielkopolski: Utrzymanie kanalizacji deszczowej,
przepompowni wód opadowych i przepompowni melioracyjnej
Zawarcie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz przepompowni wód
opadowych wraz z agregatem prądotwórczym przy ul. Wał Okrężny w
Gorzowie Wlkp.**

Numer ogłoszenia: 336208 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Gorzów Wlkp. , ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7355576, faks 095 7355612.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych i przepompowni melioracyjnej Zawarcie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz przepompowni wód opadowych wraz z agregatem prądotwórczym przy ul. Wał Okrężny w Gorzowie Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych i przepompowni melioracyjnej Zawarcie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz przepompowni wód opadowych wraz z agregatem prądotwórczym przy ul. Wał Okrężny w Gorzowie Wlkp. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA DWA ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE A.ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1** 1.Przedmiot zamówienia: Zamówieniem objęte są usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Zakres prac obejmuje

między innymi: 1) Czyszczenie studni rewizyjnych i ulicznych studzienek ściekowych. 2) Czyszczenie kanałów i przykanalików sieci kanalizacji deszczowej. 3) Czyszczenie odwodnień liniowych terenu typu ACO-DRAIN. 4) Wymiana uszkodzonych włazów i kratek ściekowych oraz elementów odwodnień liniowych - ACO-DRAIN. 5) Regulacja pionowa włazów i kratek ściekowych. 6) Realizacja zgłoszonych przez Zamawiającego spraw pilnych polegających m.in. na: a) Uzupełnieniu brakujących kratek na wpustach i włazach na studniach; b) Wypompowaniu wody z dróg, budynków, terenów zielonych i innych, które uległy podtopieniu w wyniku niesprawnego działania lub awarii miejskiej kanalizacji deszczowej; c) Udrożnieniu wpustów, studni oraz kanałów poprzez ich wyczyszczenie, których zanieczyszczenie powoduje wystąpienie podtopień na danym terenie tj. dróg, budynków, terenów zielonych i innych; d) Zabezpieczeniu miejsca awarii przez ustawienie stosownego oznakowania drogowego. 7) Przeglądy techniczne istniejących i nowobudowanych sieci kanalizacji deszczowych. 8) Przekazanie raz na kwartał informacji o liczbie przechowywanych elementów kanalizacji deszczowej oraz o odpadach wytworzonych podczas realizacji zleconych prac. 9) Przechowywanie w magazynie Wykonawcy elementów kanalizacji deszczowej pochodzących z demontażu np.: kratki, włazy. 10) Raz w roku na podstawie spisane go protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym należy zdać do punktu skupu złomu uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej nie nadające się do ponownego zastosowania i uzyskać dowód przyjęcia złomu uprawniającego do wystawiania przez Wydział Infrastruktury Miejskiej faktury sprzedaży. 11) W uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie art. 62 Prawa budowlanego dokonania przeglądów sieci kanalizacji deszczowej i zgodnie z art. 64 Prawa budowlanego dokonanie wpisów dotyczących zrealizowanych przez Wykonawcę usług polegających na: naprawie, czyszczeniu, inspekcji i ocenie stanu technicznego kolektorów w przekazanych przez Zamawiającego książkach obiektów budowlanych: Szczegółowy zakres prac został określony w zał. nr 1 SIWZ w formularzu cenowym. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi w przybliżeniu 275 kilometry. Studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej jest ok. 9 500 sztuk. Wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej jest ok. 5 000 sztuk. B. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2: 1) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia objęte jest utrzymanie przepompowni wód opadowych i przepompowni melioracyjnej Zawarcie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zlokalizowanych: a) przepompownie wód opadowych: - ul. Kasprzaka, - ul. Błotna, - ul. Bierzarina, - ul. Piłsudskiego, - ul. Wał Okrężny WDK, - ul. Strażacka, - ul. Złotego Smoka - ul. Okulickiego b) przepompownia melioracyjna Zawarcie: - u zbiegu Wału Okrężnego i Poprzedniego. c) przepompownia przy ul. Wał Okrężny BP wraz z agregatem prądotwórczym.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w stosunku do zamówień podstawowych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień dla wszystkich dwóch Zamówień Częściowych, opisanych w SIWZ, zgodnie z Art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.00.00-5, 50.80.00.00-3, 50.51.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1: 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2: 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 i NR 2 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie: - co najmniej jedną usługę w ulicach miasta w ruchu ulicznym zgodnie z przedmiotem zamówienia - przy czym umowa na realizację usługi winna trwać nieprzerwanie przez okres minimum sześciu miesięcy na kwotę min. 300.000 zł. Wykonawca załączy dowód potwierdzający, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu zamówień złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi poprawną eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, tj: - pojazdy specjalistyczne - samochody wielofunkcyjne typu SCK (lub pochodne) przeznaczone do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o pojemności zbiornika min 8.000 m³ - 2 szt. - pojazd do wypompowania wody o pojemności zbiornika min 10.000 m³ - 1 szt. - pompy przenośne szlamowe lub do wody brudnej o wydajności minimum 1200l/min - 2 szt. - samochód wyposażony w oprzyrządowanie do kamerownia sieci kanalizacji o średnicach od 150mm do 1800 mm - 1 szt. - koparka - 1 szt. - samochód dostawczy - 1 szt. - sprężarki - 2 szt. - agregaty prądotwórcze - 2 szt. - samochód skrzyniowy lub samowyladowczy - 1 szt. - młoty pneumatyczne - 2 szt. - pilarka - 1 szt. (Zamawiający określił niezbędne minimum sprzętu). Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu narzędziami i urządzeń technicznych złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi poprawne wykonanie zamówienia, tj: - samochód dostawczy - 1 szt, - wciągarka elektryczna - 1 szt, - komplet przyrządów do: pomiaru stanu izolacji, pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej, do pomiaru instalacji odgromowej, - kompletnie wyposażony warsztat elektroniczny, przystosowany do sprawdzenia sterowników oraz pomiarów sieci kablowych. (Zamawiający określił niezbędne minimum sprzętu). Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu narzędziami i urządzeń technicznych złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do jego realizacji, a także przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami (min. 5 osób), tj: - minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej, - minimum dwie osoby posiadające uprawnieniami do obsługi wozów ciśnieniowych, - minimum dwie osoby posiadające uprawnieniami do obsługi wozów asenizacyjnych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do jego realizacji, a także przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami (min.3 osoby), tj: - minimum 1 osoba nadzorująca prace, posiadająca uprawnienia w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych oraz posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - minimum 2 osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiska eksploatacji do 1 kV lub uprawnienia równoważne, Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osób złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR1 i NR2 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli, Wykonawca wskazał, że polega na zasobach innych podmiotów. 2. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt

III.4.3.1) - zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Uwaga: Wykaz zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie musi obejmować minimum usługi spełniające warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 91

2 - Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgłoszenie - 9

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Dla ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWEGO NR 1, 2: Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy, w następujących przypadkach: - w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, - okoliczności te odnoszą się mogą w szczególności do wystąpienia: a) nagłych zmian stanu prawnego, zmian przepisów prawa, norm i standardów albo zmian w wiedzy technicznej; b) konieczności czasowego wstrzymania wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego; c) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj.: - niesprzyjające warunki atmosferyczne, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji umowy, - zdarzenia losowe np. powódź, uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie, d) okoliczności korzystne dla Zamawiającego uzasadniające przyspieszenie lub opóźnienie prac np. zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta, z uwagi na ostrzeżenia przed zdarzeniem losowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. pok.315..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.12.2015 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 34, Kancelaria Ogólna (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy zakres zamówienia 1). CZYSZCZENIE WPUSTU ULICZNEGO - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1)zdjęcie kratki ściekowej, 2)wyjęcie osadu z osadnika wpustu deszczowego, 3)udroźnienie przykanalika, 4)założenie kratki ściekowej, 5)wykonanie prac porządkowych. 1.1) USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z KOSZY ZAINSTALOWANYCH WE WPUSTACH - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1)zdjęcie kratki ściekowej, 2)wyjęcie kosza i usunięcie z niego osadu, 3) założenie kratki ściekowej, 4)wykonanie prac porządkowych. 2. CZYSZCZENIE WPUSTU PODCHODNIKOWEGO- jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1)zdjęcie płyty 2)wyjęcie osadu z osadnika wpustu deszczowego, 3)udroźnienie przykanalika, 4)założenie płyty 5)wykonanie prac porządkowych. 3. UDROŹNIENIE KANALIZACJI BURZOWEJ - jednostka: 1 mb Wyszczególnienie robót: 1)otwarcie pokrywy wjazdu studni rewizyjnej, 2)wprowadzenie urządzeń czyszczących do kanału, 3)oczyszczenie kanału z osadu, 4)wybranie ze studni osadu, 5)zamknięcie pokrywy wjazdu studni rewizyjnej, wykonanie prac porządkowych. 3.1 fi200 do < fi 300 mm 3.2 fi 300 do < fi 400 mm 3.3 fi 400 do < fi 500 mm 3.4 fi 500 do < fi 600 mm 3.5 fi 600 do < fi 800 mm 3.6 fi 800 do < fi 1000 mm 3.7 fi 1000 do < fi 1200 mm 3.8 fi 1200 do < fi 1400 mm 3.9 fi 1400 do < fi 1800 mm 3.10 fi 1800 mm 3.11 Wyszczególnienie robót: 1)otworzenie rusztów z koryt ACO-DRAIN, 2) oczyszczenie koryta z osadu, 3)zamknięcie koryt poprzez zamocowanie rusztów, 4)wykonanie prac porządkowych 4. CZYSZCZENIE STUDNI REWIZYJNEJ i CHŁONNEJ - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1)zdjęcie pokrywy wjazdowej, 2)wyjęcie osadu ze studni, 3)założenie pokrywy wjazdowej, 4)wykonanie prac porządkowych. 5. NAPRAWY BIEŻĄCE 5.1. Wymiana wpustu ulicznego z materiałem z zabezpieczeniem (rygiel, zawias, zatrzask) klasy D400 - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1)zdjęcie kratki ściekowej, 2)rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki, 3)odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia, 4)zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze, 5)uzupełnienie podbudowy, 6)oczyszczenie miejsca montażu

wpustu, 7) osadzenie i wypoziomowanie kratki zgodnie z niweletą drogi na zaprawie cementowej, 8) wykonanie deskowania (jeśli jest wymagane), 9) ułożenie i zagęszczenie betonu wokół wpustu, 10) rozebranie deskowania, 11) wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni na obszarze prowadzonych prac. Odtworzenie nawierzchni musi zostać wykonane masą asfaltobetonową na ciepło. Nie dopuszcza się odtworzenia nawierzchni masą na zimno bądź innymi zamiennikami z wyłączeniem przypadków wskazanych przez Zamawiającego; 12) wykonanie prac porządkowych 5.2. Regulacja pionowa wpustu ulicznego bez materiału - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót jak w poz. 5.1 bez ujmowania w kalkulacji ceny kratki. 5.3. Wymiana wpustu ulicznego klasy D400 (skrzynki żeliwnej) z zabezpieczeniem (rygiel, zawias, zatrask) wraz z wykonaniem studzienki ściekowej z gotowych elementów betonowych z osadnikiem - z materiałem - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1) zdjęcie kratki ściekowej, 2) rozebranie nawierzchni i podbudowy wokół wpustu, 3) zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze, 4) demontaż starego osadnika, 5) wykonanie podsypki pod osadnik wraz z zagęszczeniem, 6) wstawienie osadnika, 7) opuszczenie do wykopu i ustawienie kompletu elementów betonowych oraz ich uszczelnienie, 8) obsypanie piaskiem i jego zagęszczenie wokół wpustu, 9) ułożenie płyty odciążającej, 10) ułożenie płyty pokrywowej pod wpust lub jeśli rzędna przykanalika na to nie pozwala, wykonanie na płycie odciążającej innego elementu umożliwiającego posadowienie kratki, 11) osadzenie i wypoziomowanie kratki zgodnie z niweletą drogi na zaprawie cementowej, 12) wykonanie deskowania (jeśli jest wymagane), 13) ułożenie i zagęszczenie betonu wokół wpustu, 14) rozebranie deskowania, 15) wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni na obszarze prowadzonych prac. Odtworzenie nawierzchni musi zostać wykonane masą asfaltobetonową na ciepło. Nie dopuszcza się odtworzenia nawierzchni masą na zimno bądź innymi zamiennikami z wyłączeniem przypadków wskazanych przez Zamawiającego; 16) wykonanie prac porządkowych. 5.4. Uzupelnienie kratki żeliwnej od wpustu deszczowego lub wjazdu kanałowego bez materiału (materiał Inwestora) - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1) oczyszczenie krawędzi korpusu skrzynki żeliwnej lub gniazda wjazdu, 2) ułożenie nowej kratki żeliwnej lub wjazdu. Uwaga: nie należy ujmować w kalkulacji ceny kratki żeliwnej bądź wjazdu kanałowego. 5.5. Zabezpieczenie studni kanalizacji deszczowej płytą betonową - jednostka: 1 szt. Założenie płyty betonowej o średnicy \varnothing 650 na niezabezpieczoną studnię kanalizacji deszczowej. 5.6. Wymiana wjazdu kanałowego z materiałem w jezdni (żeliwne z wypełnieniem betonowym, klasy D400) i z napisem: Kanalizacja Deszczowa - Gorzów - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1) zdjęcie pokrywy wjazdowej, 2) odkucie nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia, 3) zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze, 4) wyjęcie gniazda wjazdu, 5) uzupełnienie podbudowy, 6) uzupełnienie ewentualnych ubytków komina wjazdowego (podmurowanie), 7) osadzenie pierścienia dystansowego i jego uszczelnienie, 8) osadzenie ponowne wjazdu na zaprawie cementowej zgodnie z niweletą drogi, 9) wykonanie deskowania wokół wjazdu (jeśli jest wymagane), 10) ułożenie i zagęszczenie betonu, 11) rozebranie deskowania, 12) wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni na obszarze

prowadzonych prac. Odtworzenie nawierzchni musi zostać wykonane masą asfaltobetonową na ciepło. Nie dopuszcza się odtworzenia nawierzchni masą na zimno bądź innymi zamiennikami z wyłączeniem przypadków wskazanych przez Zamawiającego; 13) wykonanie prac porządkowych.

5.7 Regulacja pionowa wjazdu kanałowego bez materiału w jezdni - jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót jak w poz. 5.6 bez ujmowania w kalkulacji ceny wjazdu. 5.8 Wymiana wjazdu kanałowego żeliwnego z wypełnieniem betonowym i z napisem: Kanalizacja Deszczowa - Gorzów z materiałem w terenie nieutwardzonym i w chodniku - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1) zdjęcie pokrywy wjazdowej, 2) usunięcie nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia na pobocze, 3) wyjęcie gniazda wjazdu, 4) uzupełnienie ewentualnych ubytków komina wjazdowego (podmurowanie), 5) osadzenie pierścienia dystansowego i jego uszczelnienie, 6) osadzenie ponowne wjazdu na zaprawie cementowej zgodnie z rzędna chodnika/drogi utwardzonej lub 5 cm ponad teren zielony, 7) uzupełnienie nawierzchni, 8) wykonanie prac porządkowych. 5.9 Regulacja pionowa wjazdu kanałowego bez materiału w terenie nieutwardzonym i w chodniku - jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót jak w poz. 5.8 bez ujmowania w kalkulacji ceny wjazdu. 5.10 Przekazanie wpustu ulicznego klasy D400 z zabezpieczeniem (rygiel, zawias, zatrzask) na potrzeby zamawiającego (cena materiału bez usługi) - jednostka 1 szt. 5.11 Uzupełnienie kratki żeliwnej lub polimerowej (zgodnie z zaleceniami Zamawiającego) na wpuście z materiałem - jednostka 1 szt.

5.12 Przekazanie wjazdu kanałowego klasy D400 żeliwnego z wypełnieniem betonowym i z napisem: Kanalizacja Deszczowa - Gorzów na potrzeby zamawiającego (cena materiału bez usługi) - jednostka 1 szt. 5.13 Regulacja pionowa istniejącego wpustu ulicznego z nowym osadnikiem - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: jak w poz. 5.3 bez ujmowania w kalkulacji ceny wpustu. 6. WYMUROWANIE KOMINÓW W STUDNIACH LUB DOMUROWANIE STUDNI Z CEGŁY KLINKIEROWEJ - z materiałem - jednostka: 1 m². 7. PRZYSPAWANIE ELEMENTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ - jednostka 1 szt. 8. WYKONANIE DNA BETONOWEGO WE WPUŚCIE - jednostka 1 szt. 9. WYPOMPOWANIE WODY Z PODTOPIONEGO TERENU -

jednostka 1 roboczogodzina Wyszczególnienie robót: 1) Wypompowanie wody z terenu który uległ podtopieniu, wskazanego przez Zamawiającego bądź Straż Miejską, Policję lub otrzymanego zgłoszenia od mieszkańców, przy użyciu pompy przenośnej szlamowej lub do wody brudnej w wyniku niesprawnego działania (awarii) miejskiej kanalizacji deszczowej bądź intensywnych opadów w celu między innymi przywrócenia przejezdności dróg 2) Zamawiający naliczy ilość roboczogodzin na podstawie otrzymanego mms, który należy przesłać na początku i na koniec przeprowadzonych prac. 9.1 WYPOMPOWANIE WODY Z TERENU, KTÓRY ULEGŁ PODTOPIENIU - jednostka 1 roboczogodzina 1) Wypompowanie wody z terenu który uległ podtopieniu, wskazanego przez Zamawiającego bądź Straż Miejską, Policję lub otrzymanego zgłoszenia od mieszkańców, przy użyciu wozu asenizacyjnego w wyniku niesprawnego działania (awarii) miejskiej kanalizacji deszczowej bądź intensywnych opadów w celu między innymi

przywrócenia przejezdności dróg. 2) Zamawiający naliczy ilość roboczogodzin na podstawie otrzymanego mms, który należy przesłać na początku i na koniec przeprowadzonych prac. 10. **ROBOTY RÓŻNE NIEOBMIAROWE INTERWENCYJNE, Z DOJAZDEM I WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU ORAZ NARZĘDZI** - jednostka: 1 roboczogodzina Wyszczególnienie robót: Wykonanie prac nie wyszczególnionych w tabeli z dojazdem i wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi między innymi: usuwanie zawałów, wyklejenie kolektora, usunięcie korzeni ze światła kolektora. 11. **PRZEGLĄD SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ** - jednostka: 1 roboczogodzina Wyszczególnienie robót: Przeglądy techniczne wskazanych przez Zamawiającego odcinków sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. między innymi udział w pracach odbiorowych zadań inwestycyjnych. 12. **OCENA STANU TECHNICZNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ** - jednostka: 1 mb. Wyszczególnienie robót: Przedstawienie na piśmie oceny stanu technicznego kanalizacji deszczowej na podstawie inspekcji telewizyjnej odcinków sieci kanalizacji deszczowej wskazanych przez Zamawiającego oraz sporządzenie oceny stanu technicznego na piśmie z określeniem technologii oraz zakresu prac naprawczych w razie takiej potrzeby. 13. **INSPEKCYJA TELEWIZYJNA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ** - jednostka: 1 mb. Wyszczególnienie robót: Wykonanie inspekcji telewizyjnej wraz z raportem wyznaczonych przez Zamawiającego odcinków kanalizacji deszczowej 14. **USZCZELNIENIE WPUSTU LUB STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ** - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: Uzupełnienie ubytków w ściankach oraz wyklejenie nieszczelności wpustów i studni kanalizacji deszczowej. 15. **SPRAWDZENIE SYGNAŁU O AWARII KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PODTOPIENIACH** - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1) dojazd na miejsce zgłoszenia awarii kanalizacji deszczowej w mieście lub miejsc gdzie zalega woda utrudniająca ruch kołowy bądź pieszy, 2) zabezpieczenie miejsca awarii bądź podtopienia przez ustawienie odpowiedniego oznakowania drogowego, 3) wykonanie zdjęć i przesłanie do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował bazą zlokalizowaną w odległości gwarantującej rozpoczęcie prac w ciągu czasu zadeklarowanego przez Wykonawcę max. 120 minut (od momentu zgłoszenia) - w sytuacjach awaryjnych - prac naprawczych polegających m.in. na : - uzupełnieniu brakujących kraterów na wpustach i włazów na studniach, - wypompowania wody z terenów podtopionych - udrożnienia wpustów oraz kanałów poprzez ich wyczyszczenie, których zanieczyszczenie powoduje wystąpienie podtopień na danym terenie oraz przystąpienie do wykonania inspekcji telewizyjnej w sytuacjach awaryjnych tj. w razie wystąpienia zawału bądź lokalnego podtopienia w ciągu max. - 6 godz. (od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego) 16. **Objazd miasta podczas nawalnych deszczy** - jednostka: 1 szt. Wyszczególnienie robót: 1) dojazd do miejsc zagrożonych podtopieniem oraz dróg na których w skutek przeciążenia sieci kanalizacji deszczowej istnieje ryzyko unoszenia się włazów w szczególności ul: - Górczyńska/Wyszyńskiego - Fabryczna - Jagielly - Drzymały - Grobla/Zielona - Hubala/Szarych Szeregów - Roosvelta - Podmiejska/Okólna/Głowackiego - Warszawska - Al. 11

Listopada, 2)zabezpieczenie miejsca awarii bądź podtopienia przez ustawienie odpowiedniego oznakowania drogowego oraz podjęcie odpowiednich działań np. pompowanie. 3)przedłożenie raportu wraz z dokumentacją fotograficzną z ww. miejsc..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.00.00-5, 50.80.00.00-3, 50.51.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 91
2. Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgłoszenie - 9

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Utrzymanie przepompowni wód opadowych, agregatu prądotwórczego przy ul. Wał Okrężny i przepompowni wód opadowych oraz przepompowni melioracyjnej Zawarcie na terenie miasta Gorzowa Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I. Zamówienie obejmuje następujący zakres prac: 1)Obsługa i bieżąca konserwacja przepompowni zgodnie z załączoną Dokumentacją Techniczno Ruchową, a w tym: a)oczyszczanie komory, w której zainstalowane są pompy, b)uruchamianie kontrolne agregatu prądotwórczego zamontowanego w przepompowni tj. raz w miesiącu, c)uruchamianie kontrolne zastawek zamontowanych na wylotach w przepompowniach, d)przeprowadzenie okresowych oględzin i przeglądów zgodnie z DTR urządzeń, e)pokrycie kosztów umowy na usługi telekomunikacyjne z urządzenia przekazującego informację o nieprawidłowej pracy i stanach awaryjnych pomp maksymalnie do trzech aparatów komórkowych. 2)Prowadzenie księzek obiektów ww. przepompowni. 3)Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego poszczególnych obiektów. Ww. działanie należy odnotować w książce obiektów. 4)Wykonanie pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w terminie do 30.06.2016r. i przekazanie wyników Zamawiającemu. 5)Przedłożenie raz na sześć miesięcy raportu ze stanu wszystkich przepompowni. 6)Koszenie terenów przepompowni w okresie wegetacyjnym tj. od 1 kwietnia do 1 listopada raz w miesiącu. a)ul. Kasprzaka ok. 330 m2(teren w obrębie ogrodzenia oraz 1 m pasem wokół ogrodzenia), b)ul. Błotnej ok. 100 m2 (teren w obrębie ogrodzenia oraz 1 m pasem wokół ogrodzenia), c)ul. Wał Okrężny WDK ok. 200 m2 d)ul. Bierzarina ok. 120 m2 e)ul. Strażackiej ok. 4 m2 f)ul. Złotego Smoka ok.16 m2 g)przepompownia melioracyjna Zawarcie teren w obrębie ogrodzenia obiektu. (teren w obrębie ogrodzenia obiektu, schodów do obiektu i przy wylocie do Kanału Ulgi oraz 1 m pasem wokół tego terenu). 7)Usunięcie wszelkich nieczystości z terenu ww. przepompowni oraz przepustu na kanale Mazowieckim wraz z ich utylizacją bądź wywiezieniem na wysypisko (dopływ do zbiornika retencyjnego przy przepompowni melioracyjnej) w całym okresie objętym umową. Zgodnie z ustawą O odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami) art. 3 ust 1 pkt. 32 odpad powstały w wyniku czyszczenia jest własnością Wykonawcy i po jego stronie spoczywa odpowiedzialność za

jego prawidłowe zagospodarowanie. 8) Zapewnienie całodobowego dyżuru, również w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta. 9) Zapewnienie numeru alarmowego, który należy umieścić na obiekcie przepompowni w widocznym miejscu. Numer alarmowy musi być dostępny całą dobę. 10) Przechowanie elementów przepompowni wód deszczowych zdemontowanej przy ul. Husarskiej. 11) W ramach eksploatacji zasuw w przepompowniach przy ul. Wał Okrężny WDK oraz Wał Okrężny BP Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności w zakresie konserwacji i obsługi (wszystkie, ww. czynności należy każdorazowo odnotować w książce eksploatacji): a) raz w miesiącu dokonać oględzin uszczelnienia podczas regularnych przerw konserwacyjnych, b) raz w roku należy sprawdzać momenty dokręcenia śrub mocujących wspornik z napędem i zasuwę na kołnierzu i w razie potrzeby dociągnąć, c) konserwacja zasuw polega na okresowym uzupełnianiu smaru, d) części ruchome zasuw należy systematycznie smarować smarem stałym, e) częstotliwość smarowania i rodzaj smaru powinny być dostosowane do warunków pracy zasuw (temperatura, wilgotność, pH, itp.). II. Czas przystąpienia do usunięcia awarii oraz zabezpieczenia terenu objętego zagrożeniem związanym z wystąpieniem awarii stanowi kryterium oceny ofert jednak nie dłuższy niż 120 minut. III. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu przystąpienie do usunięcia awarii w zakresie bieżącej eksploatacji np.: usunięcie zanieczyszczeń z komory pompowni, jej przyczyny a także zakończenie prac. Wykonawca zobowiązany dokonać wpisu do książki eksploatacji oraz zgłosić Zamawiającemu miejsce i rodzaj nieprawidłowości występujących w przepompowniach. W przypadku awarii wykraczającej poza zakres bieżącej eksploatacji tj. uszkodzenie pompy należy zgłosić Zamawiającemu konieczność przeprowadzenia naprawy. Przedmiotowe naprawy zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnej umowy bądź zlecenia. IV. Przekazanie obiektów do obsługi i konserwacji dokonane zostanie protokołem przejęcia..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.00.00-5, 50.80.00.00-3, 50.51.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 91
2. Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgłoszenie - 9