



WAD-VI.271.54.2016.BD

Gorzów Wlkp., 20 lipca 2016 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dot. postępowania pn. „Przebudowa al. Konstytucji 3 Maja oraz remont al. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Boh. Warszawy”.

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W TER podana jest grubość B35 25 cm natomiast w SST grubość C30/37 15 cm – prosimy o dokładne podanie jakiej klasy oraz grubość betonu należy zastosować do nawierzchni betonowej.

Odpowiedź 1

Do nawierzchni betonowej należy stosować beton C30/37, grubość nawierzchni wynosi 25cm.

Pytanie 2

W TER podany jest asfalt do warstwy wiążącej 35/50 natomiast w SST 50/70. Prosimy o sprecyzowanie i podanie rodzaju asfaltu.

Odpowiedź 2

Do mieszanki mineralno - asfaltowej przeznaczonej do wykonania warstwy wiążącej należy stosować asfalt 50/70.

Pytanie 3

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST w zakresie wolnej przestrzeni próbek mieszanki SMA 11 pobranych z drogi z warstwy ścieralnej (rdzenie) oraz ich określenie na poziomie 1,5 – 5,0% (dla KR3-4) zgodnie z wymaganiami technicznymi WT2 2016. Obecny zapis dotyczy zawartości wolnej przestrzeni wynoszący 1,5 – 3,0% nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 1,0 a 3,0 %. Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 97% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 5,0% - co spowoduje możliwość zagęszczenia na poziomie pomiędzy 97 – 99%. Ograniczenia z góry do 3,0% zawartości wolnych przestrzeni może stać się przyczyną przegęszczenia próbek co w konsekwencji będzie przyczyną powstawania deformacji trwałych (koleinowania się) warstw ściernych.

Odpowiedź 3

Zawartość wolnych przestrzeni próbek mieszanki SMA 11 określa się na poziomie od 1,5-5,0% (dla KR 3-4) zgodnie z wytycznymi WT2 2016.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki