

Skoki, 2019-02-27

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony pn.:

„Przebudowa ul. Chopina w Międzyrzeczu z budową kanalizacji deszczowej”.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 510330-N-2019 z dnia 2019-02-05

Zamawiający informuję, że w dniu 25.02.2019r. wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zatwierdzonej w dniu 04.02.2019r. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający podaje **poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.**

Pytanie.

W poz. 50 przedmiaru mowa jest o ułożeniu węża drenarskiego śr. 90 mm. Prosimy o przedstawienie technologii wykonania ww. drenażu.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 50 w przedmiaru robót tj. ułożenie węża drenarskiego dotyczy odwodnienia wykopu. Wąż drenarski jest układany na stałe, pod kanalizacją deszczową wzdłuż całej trasy.

DYREKTOR
ZARZĄDU MIOG POWIATOWYCH

mgr Szymon Prochera