

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony pn.:

„Przebudowa ul. Chopina w Międzyrzeczu z budową kanalizacji deszczowej”.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 510330-N-2019 z dnia 2019-02-05

Zamawiający informuję, że w dniu 27.02.2019r. wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zatwierdzonej w dniu 04.02.2019r. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający podaje **poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.**

Pytanie.

W poz. 50 przedmiaru mowa jest o ułożeniu węża drenarskiego śr. 90 mm. Czy ten drenaż ma być w otulinie z geowłókniny i czy ma być na podsypce i w obsypce żwirowej? Jeśli tak, to jaki żwir tzn. jakie uziarnienie i jakie grubości? Proszę o udostępnienie przekroju drenażu.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 50 przedmiaru robót dotyczy wykopu pod kanalizację deszczową na czas robót. Wąż drenarski bez otuliny należy ułożyć na podsypce piaskowej pod kanalizacją deszczową na całej trasie.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr Szymon Prochera