

Znak: BN.6341.43.2015.PLit

Sulęcín, dnia 7 grudnia 2015 r.

DECYZJA


Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 850) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),

z m i e n i a m

pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wylotem brzegowym na działce nr 328, obręb Żubrów do rzeki Postomii w km 26+220 jej biegu, oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sulęcínie, udzielonego Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcín, ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín, decyzją Starosty Sulęcíńskiego z dnia 22.05.2012 r. znak: SBN.IV.6341.22.2012,

w n a s t ę p u j ą c y s p o s ó b:

I. Pkt 3. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód rzeki Postomii:



BZT5 ≤ 25 mg O₂/dm³
ChZT ≤ 125 mg O₂/dm³
Zawiesiny ogólne ≤ 35 mg/dm³

z m i e n i a m n a:

Pkt 3. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód rzeki Postomii:

BZT5 ≤ 25 mg O₂/l
ChZT ≤ 125 mg O₂/l
Zawiesiny ogólne ≤ 35 mg/l
Azot ogólny ≤ 15 mg N/l
Fosfor ogólny ≤ 2 mg P/l

II. Pkt 5 d. Rozmiar i warunki korzystania z wód podczas rozruchu i awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków.

Określa się najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do rzeki, przy rozruchu oczyszczalni lub awarii urządzeń istotnych dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni:

$$\begin{aligned} \text{BZT}_5 &\leq 37,5 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3 \\ \text{ChZT} &\leq 187,5 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3 \\ \text{Zawiesiny ogólne} &\leq 52,5 \text{ mg}/\text{dm}^3 \end{aligned}$$

z m i e n i a m n a:

Pkt 5 d. Rozmiar i warunki korzystania z wód podczas rozruchu i awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków.

Określa się najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do rzeki, przy rozruchu oczyszczalni lub awarii urządzeń istotnych dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni:

$$\begin{aligned} \text{BZT}_5 &\leq 37,5 \text{ mg O}_2/\text{l} \\ \text{ChZT} &\leq 187,5 \text{ mg O}_2/\text{l} \\ \text{Zawiesiny ogólne} &\leq 52,5 \text{ mg}/\text{l} \\ \text{Azot ogólny} &\leq 22,5 \text{ mg N}/\text{l} \\ \text{Fosfor ogólny} &\leq 3 \text{ mg P}/\text{l} \end{aligned}$$

III.

d o d a j ę

Pkt 6 d. Obowiązek pobierania próbek i wykonywania badań ścieków dotyczy ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków oraz wprowadzanych do wód z oczyszczalni ścieków. Miejsce poboru ścieków dopływających do oczyszczalni do badań kontrolnych – koryto dopływu do piaskownika.

IV. Ustalam termin dostosowania się posiadacza pozwolenia wodnoprawnego do warunków zmienionych niniejszą decyzją zmieniającą do dnia 31 grudnia 2015 r.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzja z dnia 22 maja 2012 r. znak: SBN.IV.6341.22.2012 Starosta Sulęciński udzielił Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcín, ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wylotem brzegowym na działce nr 328, obręb Żubrów do rzeki Postonii w km 26+220 jej biegu, oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sulęcínie. Ww. oczyszczalnia zlokalizowana jest w aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców 12.484.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 850) organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., dokonają przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, udzielonych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców od 10 000 oraz, w razie potrzeby, zmieniają te pozwolenia albo je uchylają i wydadzą nowe, dostosowując te pozwolenia do warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ww. rozporządzenia - najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni w aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców od 10000 do 14999 od dnia 1 stycznia 2016 r. wynoszą: BZT₅ – 25 mg O₂/l, ChZT – 125 mg O₂/l, zawiesiny ogólne 35 mg/l, azot ogólny – 15 mg N/l, fosfor ogólny – 2 mg P/l. W dotychczasowym stanie prawnym w maksymalne dopuszczalne wartości wskaźników dla oczyszczalni w Sulęcinie wynosiły BZT₅ – 25 mg O₂/l, ChZT – 125 mg O₂/l, zawiesiny ogólne 35 mg/l.

W myśl art. 9 ust. 3, ust. 4 organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych określają w zmienionych pozwoleniach wodnoprawnych terminy na dostosowanie się posiadaczy tych pozwoleń do nowych warunków, które nie mogą przekroczyć dnia 31 grudnia 2015 r.

Analiza przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazały zasadność niniejszej decyzji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. Starosty
Aleksandra Rutyna
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcinek
2. Gmina Sulęcinek
3. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Sulęcinie
4. PZW Okręg Gorzów Wlkp.
5. a.a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
2. Marszałek Województwa Lubuskiego
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

