

Nasz Znak. ZWiK.SP.KDZ.26.01.2021

Sulęcín 25.01.2021 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Do Specyfikacji Warunków Zamówienia zadania pod nazwą

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami w ul. Jana Paska i ul. Reymonta w Sulęcínie”.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy:

PYTANIE:

Proszę o podanie prawidłowych wymiarów komór zasuw. Wymiary na schemacie, w legendzie (w pliku komór zasuw Rys.4, Rys.7) oraz na profilu różnią się

(Rys.4 komory zasuw)

- Wymiar na schemacie: **KZ1**=2000x3500mm, w legendzie: zbiornik betonowy 2500x3500 H=2700mm, na profilu 2,0x3,5x2,7m

- Wymiar na schemacie: **KZ2**=2000x4000mm, w legendzie: zbiornik betonowy 2500x4000 H=2700mm, na profilu 2,0x 3,5 x2,7m

(Rys.7 komory zasuw)

- Wymiar na schemacie: **KZ3**=2000x3500mm, w legendzie: zbiornik betonowy 2500x3500 H=2700mm, na profilu 2,0x3,5x2,7m

- Wymiar na schemacie: **KZ4**=2000x3500mm, w legendzie: zbiornik betonowy 2500x3500 H=2700mm, na profilu 2,0x3,5x2,7m

- Wymiar na schemacie: **KZ5**=2000x3500mm, w legendzie: zbiornik betonowy 2500x3500 H=2700mm, na profilu 2,0x3,5x2,7m

- Wymiar na schemacie: **KZ7**=2000x3500mm, w legendzie: zbiornik betonowy 2500x3500 H=2700mm, na profilu 2,0x3,5x2,7m

Natomiast w specyfikacji STWIOR opisane sa jako:

ETAP I

komory zasuw z betonu C35/45 zbrojone 3500x2000x2700

ETAP II

komora zasuw z betonu C35/45 zbrojone 3500x2000x2700

komora zasuw z betonu C35/45 zbrojone 4000x2000x2700

ODPOWIEDŹ:

Prawidłowe wymiary :

KZ1 wym. wew. szer. 2.5m, dł. 3,5m, gł. 2.7m wejście wodociągu 2.02m

KZ2 wym. wew. szer. 2.5m, dł. 4,0m, gł. 2.7m wejście wodociągu 2.04m

KZ3 wym. wew. szer. 2.5m, dł. 3,5m, gł. 2.7m wejście wodociągu 2.07m

KZ4 wym. wew. szer. 2.5m, dł. 3,5m, gł. 2.7m wejście wodociągu 2.17m

KZ5 wym. wew. szer. 2.5m, dł. 3,5m, gł. 2.7m wejście wodociągu 2.07m

KZ6ist wym. wew. szer. 1,6m, dł. 2,3m, gł.1.85m - wejście wodociągu wykorzystać istniejące (poszerzyć i zabezpieczyć przejściem szczelnym)

KZ7 wym. wew. szer. 2.5m, dł. 3,5m, gł. 2.7m wejście wodociągu 2.15m

W załączeniu do SWZ - PROJEKT WYKONAWCZY_REYMONTA oraz PROJEKT WYKONAWCZY J_PASKA ETAP I i ETAP II z ww. KOMORAMI.

UWAGA: ETAP III UL. PADEREWSKIEGO NIE JEST OBJĘTY PRZETARGIEM.

Prezes Zarządu

/-/ Wiesław Zbiorczyk